

① DIAGRAMAS UNIFILARES QD-01 - QD-08
S/ESCALA



② DIAGRAMA UNIFILAR QGBT
S/ESCALA



③ MAPA DE DISTRIBUIÇÃO DE QUADROS
S/ESCALA

CÁLCULOS DE QUEDA DE TENSÃO

TRECHO TRANSFORMADOR/MEDIÇÃO

PARA CABO 0,6/1 kV DE 150 mm² (Circuito Trifásico)
Vt = d(km) x In(A) x Vu(V.A/km)
d(km) = 0,015
In = 225000 VA / (380*1,73) In = 341,85 A
Vu = 0,31 V.A/km (para cabo 0,6/1kV - Tabela Prysmian)
Vt = 0,015 x 341,85 x 0,31= 1,60 V
Vt = [(1,60/380) x 100] = 0,42%

TRECHO MEDIÇÃO/QGBT

PARA CABO 0,6/1 kV DE 150 mm² (Circuito Trifásico)
Vt = d(km) x In(A) x Vu(V.A/km)
d(km) = 0,075
In = 205954,10 VA / (380*1,73) In = 312,9 A
Vu = 0,31 V.A/km (para cabo 0,6/1kV - Tabela Prysmian)
Vt = 0,075 x 312,9 x 0,31= 7,27 V
Vt = [(7,27/380) x 100] = 1,91%

TRECHO QGBT/QD-07

PARA CABO 0,6/1 kV DE 16 mm² (Circuito Trifásico)
Vt = d(km) x In(A) x Vu(V.A/km)
d(km) = 0,063
In = 16678,3VA / (380*1,73) In = 25,3A
Vu = 2,30 V.A/km (para cabo 0,6/1kV - Tabela Prysmian)
Vt = 0,063 x 25,3 x 2,30 = 3,66 V
Vt = [(3,66/380) x 100] = 0,96%

TRECHO QD-07/7.5

PARA CABO 0,6/1 kV DE 2,5 mm² (Circuito Monofásico)
Vt = d(km) x In(A) x Vu(V.A/km)
d(km) = 0,039
In = 1413,0VA / 220 In = 6,4A
Vu = 16,9 V.A/km (para cabo 0,6/1kV - Tabela Prysmian)
Vt = 0,039 x 6,4 x 16,9 = 4,22 V
Vt = [(4,22/220) x 100] = 1,92%

TRECHO CRITICO SUBESTAÇÃO/MURETA/QDG/QD-07/7,5

Vt = 0,42 + 1,91 + 0,96 + 1,92
Vt = 5,21 %
Valor de Queda de Tensão Inferior a 7% no trecho entre a subestação e o circuito critico, em conformidade com os requisitos da NBR 5410:2004

TRECHO CRITICO MURETA/QDG/QD-07/7,5

Vt = 1,91 + 0,96 + 1,92
Vt = 4,79 %
Valor de Queda de Tensão Inferior a 5% no trecho entre a medição e o circuito critico, em conformidade com os requisitos da NBR 5410:2004

④ CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO
S/ESCALA

CÁLCULO DE DEMANDA QGBT

QGBT
ILUMINAÇÃO E TOMADAS USO GERAL - (91919,6VA)
FD=0,769(Tabela 19 - DIS-NOR-30-Rev.02)
a = (91919,6)x0,769
a = 70686,17 VA
AR CONDICIONADO - 42 UNIDADES - (160978,3VA)
FD=0,77(Tabela 10 - DIS-NOR-30-Rev.02)
f = (160978,3)x0,77
f = 123953,29 VA
MOTOR ELÉTRICO - 2 UNIDADES - 5CV FD (Tabela 11 - DIS-NOR-30-Rev.02)
g = (10771,1)x1,00VA + (1087,0) x 0,50VA
g = 11314,60 VA

ONDE:
a= Demanda de Iluminação e tomadas de uso geral - (DIS-NOR-30-Rev.02)
f= Demanda de ar condicionado tipo split ou janela - (DIS-NOR-30-Rev.02)
g= Demanda de força (motores) - (DIS-NOR-30-Rev.02)

D(VA)= a + f + g
D(VA)= 70686,17 +123953,29 +11314,60
D(VA) QGBT= 205954,10VA

——⊂ I(A) = 312,90

PARA ESTA DEMANDA ADOTAREMOS CONDUTOR DE ENTRADA, VINDO DA CAIXA DA MEDIÇÃO, DE 4#150,0mm², ISOLAÇÃO 0,6/1kV EPR/XLPE, 90ºC, CLASSE 5 EM RAMAL SUBTERRANEO PROTEGIDO POR ELETRODUTO TIPO PEAD DE Ø75mm COM PROTEÇÃO GERAL DE 350A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 30kA, CURVA C, CAIXA MOLDADA, CATEGORIA TRIFÁSICO CONFORME DIS-NOR-36 REV.02 TABELA 14 PARA CONSUMIDOR PRIMÁRIO ALIMENTADO POR UM TRANSFORMADOR DE 225kVA .

⑤ CÁLCULO DE DEMANDA
S/ESCALA

LEGENDA:

- Luminária com lâmpada tubular T8 LED 2x18W 120x5cm embutida no forro
- Luminária com lâmpada tubular T8 LED 2x18W 120x5cm sobrepor
- Baliza de emergência na parede - h=2,20m (Potência indicada)
- Ponto de iluminação no teto - (Potência indicada)
- Interruptor embutido para iluminação 01 seção - h=1,10m, quando de sobrepor considerar h=0,90m
- Interruptor embutido para iluminação 02 seção - h=1,10m, quando de sobrepor considerar h=0,90m
- Interruptor embutido para iluminação 03 seção - h=1,10m, quando de sobrepor considerar h=0,90m
- Tomada dupla 2P+T 10A - h=0,30m quando não indicada
- Tomada dupla 2P+T 10A - h=1,20m quando não indicada
- Tomada simples 2P+T 10A - h=1,20m quando não indicada
- Tomada simples 2P+T 10A - h=1,20m quando não indicada
- Tomada simples 2P+T 20A - h=1,20m quando não indicada
- Tomada simples 2P+T 10A - h=2,30m - (Potência indicada)
- Caixa termoplástica 4x2x2 c/ placa cega - h=indicada
- Eletroduto PVC rígido antichama no piso - (Ø3/4" quando não indicado)
- Eletroduto PVC rígido no teto - (Ø3/4" quando não indicado)
- Eletroduto Condulete Top aparente - (Verificar detalhe 15 prancha 01 quando houver viga no caminho - Ø3/4" quando não indicado)
- Malha de Aterramento em cabo de cobre nu em vala
- Eletrocalha pre-cincada [ba com tampa, nº20, tipo U - (100x50x3000m quando não indicado - verificar detalhe 14 quando houver desnível de piano sob a laje)
- Plenga para painel elétrico
- Curva de inversão para eletrocalha tipo U
- Curva horizontal 90° para eletrocalha tipo U
- T horizontal 90° para eletrocalha tipo U
- Saída horizontal eletrocalha para eletroduto
- Terminal de fechamento para eletrocalha
- Haste de aterramento tipo copperweld 254um - Ø5/8" x 2400mm
- Caixa de inspeção de aterramento no solo Ø250mm
- Caixa de passagem no solo em alvenaria 600x600mm
- Caixa metálica 20x20x10cm p/ passagem de circuitos de força
- Centro de distribuição geral de/luz e força - (h=1,80m)
- Padrão de medição polifásica p/ ramal subterrâneo
- Disjuntor termomagnético monopolar
- Disjuntor termomagnético tripolar
- Dispositivo de proteção contra surtos - DPS
- Interruptor diferencial residual - DR
- Cabeamento de área seção transversal - (2,5mm² quando não indicado) Sequência de fação: Neutro(azul) - Fase(vermelho), Retorno(branco), Retorno-ponta(branco), Proteção(verde)

NOTAS DE PROJETO:

1. OS CONDUTORES UTILIZADOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SALVO ESPECIFICAÇÕES EM CONTRÁRIO, SERÃO TODOS DE FABRICAÇÃO PRYSMIAN OU FICAP, FLEXÍVEIS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, PVC 70ºC - 750V.,
2. OS CABOS ALIMENTADORES DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO, SERÃO DE FABRICAÇÃO PRYSMIAN OU ITAL, DUPLA ISOLAÇÃO PVC 1000 V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, COM EXCEÇÃO DOS ALIMENTADORES DO QGBT QUE SERÃO DE DUPLA ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 90º C 1KV 5KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5.,
3. TODOS OS CABOS QUE ALIMENTAM OS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO POSSUIR UM CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO E INDEPENDENTE DO(S) DEMAIS.,
4. O BARRAMENTO DE NEUTRO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ ESTAR LIGADO AO CABO NEUTRO DA REDE EXTERNA, E DESTINADO AO CABEAMENTO DO NEUTRO DOS CIRCUITOS TERMINAIS. JAMAIS PODERÁ SOFRER CONEXÕES DE ATERRAMENTO OU BARRAMENTO DE TERRA.,
5. AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERÃO OCORRER UNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO DE CAIXAS DE PASSAGEM E NUNCA NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS E ELETROCALHAS.,
6. AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM SEÇÃO ACIMA DO INFERIOR A 4,0mm² DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE FABRICAÇÃO 3M SCOTCH 33+ OU CONECTORES DE TORÇÃO.,
7. AS EMENDAS EM CONDUTORES COM SEÇÃO SUPERIOR A 4,0mm² DEVERÃO SER FEITAS COM O USO DE CONECTORES TIPO PARAFUSO FENDIDO DE COBRE E PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE AUTOFUSÃO SCOTCH 3M 23BR.,
8. NOS CONDUTORES QUE FAZEM O CABEAMENTO ESTRUTURADO, DEVERÃO PASSAR EM ELETRODUTOS EXCLUSIVOS E INDEPENDENTES DE ELETRICIDADE.,
9. OS CONDUTORES QUE ALIMENTARÃO OS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DISPOSTOS EM REDES SUBTERRÂNEAS, SERÃO DO TIPO NÃO CORROIVEL(OS).,
10. ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LAJES, ALVENARIAS E CONTRAPISOS INTERNOS, PODERÃO SER SUBSTITUÍDOS POR FLEXÍVEIS OU CORRUGADOS, TIPO GARGANTA, PERFURADOS TIGREFLEX, LEVILUX OU CORFORT, NBR 15465.,
11. OS TUBOS EMBUTIDOS NAS LAJES, "NÃO" SERÃO ESPREMIDOS APÓS CONCRETAGEM, SENDO QUE OS MESMOS DEVERÃO SER INSTALADOS COM SEU DEVIDO FOLGA ENTRE AS FÔRMAS E A ARMADURA.,
12. OS ELETRODUTOS QUE ATRAVESSAM JUNTAS DE DILATAÇÃO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR CAIXAS DE PASSAGEM OU EQUIPADOS COM CURVAS DE DILATAÇÃO.,
13. AS EXTREMIDADES DAS TUBULAÇÕES EM PVC PRECISO NAS CAIXAS DE PASSAGEM DE TIPO E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO, TERÃO ACABAMENTOS COM BUCHAS E ARRUELAS.,
14. AS SEÇÕES DE CONDUTORES DISTRIBUÍDOS EM ESTÁGIO INDICADAS EM PLANTA POR LETRAS ALFANUMÉRICAS SERÃO TODAS DE FORMA SIMPLIFICADA, AQUELAS ACOMPANHADAS DE LETRAS "N" QUE INDICA A PRESENÇA DE CONDUTO PARALELO.,
15. AS CAIXAS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES, SERÃO DE 3/4"(MÍNIMO EM CAIXA CONDUITE), PADRÃO 4"X2"(MÍNIMO EM CAIXA RETANGULAR), SERÃO UTILIZADOS CAIXAS PARA TOMADAS E INTERRUPTORES DE EMBUTIR PARA OS CASOS INDICADOS NO DESENHO.,
16. TODAS AS TOMADAS EXISTEM COM POTÊNCIA INDICADAS NO PROJETO.,
17. A LIGAÇÃO SEM INSTALAÇÃO SERÃO CONDENADOS DE 2,5mm.,
18. ELETRODUTOS APARENTES TERÃO DIÂMETRO NOMINAL Ø3/4".,
19. ELETROCALHAS E ELETRODUTOS NÃO INDICADOS TERÃO DIMENSÃO DE 100x50mm.,
20. OS QUADROS DEVERÃO SER INSTALADOS COM SEU TOPO A 1,80m DO PISO ACABADO.,
21. OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER ATERRADOS COMFORME O PRESCRITO NA NBR 5410:2004.,
22. OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, SERÃO PROVIDOS DE PORTA COM FECHADURA, CONTRA-PLACA (FRACA MECÂNICA) ESTRUTURAS DE FORÇAS E SUPORTES, POSITIVO, BARRAMENTO TRIFÁSICO NEUTRO E DE TERRA, BORNES PARA NEUTROS, TERRA E BARRAMENTO DE CONDUTORES NORMAIS OU NUMERAIS E AUXILIARES E DISPOSITIVOS DE FAIXEAÇÃO (DISJUNTORES) OU SOMENTE DE DISJUNTORES EM CASOS ESPECIFICADOS NOS DIAGRAMAS UNIFILARES. OS QUADROS, SERÃO UTILIZADOS PARA EQUIPADOS COM BARRAMENTO TRIFÁSICO RETANGULAR.,
23. OS DISJUNTORES DE PROTEÇÃO GERAIS E PARCIAIS, SERÃO DE FABRICAÇÃO DEMAIS TERMOMAGNÉTICOS, NORMA DIN, DE CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 5KA, PARA CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO E AR CONDICIONADO, UTILIZAR DISJUNTORES TIPO CAIXA MOLDADA, EM CASOS ESPECIFICADOS NOS DIAGRAMAS UNIFILARES. OS DISJUNTORES DE CARGAS SERÃO UTILIZADOS DISJUNTORES EM CAIXA MOLDADA COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 7,5KA.,
24. O CONJUNTO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES DE PONTOS ELÉTRICOS SITUADOS EM ÁREAS MOLHADAS OU AQUELES QUE SE ACHAM POSSA FAZER LIMPEZA COM JATOS D'ÁGUA, DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS POR INTERRUPTORES DIFERENCIAIS DE CORRENTE RESIDUAL (DR) 30mA, CONFORME INDICADO NO ENTRADA UNIFILAR.,
25. OS PONTOS DE FORÇA DESTINADOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS "TUG" DEVERÃO POSSUIR LIGAÇÕES PLUGAVEIS COM O USO DE TOMADAS, MAS SEM CONEXÃO INTERNA EM CAIXA FECHADA COM O EMPREGO DE CONECTORES APROPRIADOS.,
26. TENSÃO DE SERVIÇO SECUNDÁRIA = 220/380 volts, FORNECIDO EM 60 Hz.,
27. DEMANDA DE CARGA PREVISTA PARA INSTALAÇÃO ZEUS = 1 kVA.,
28. POTÊNCIA DO TRANSFORMADOR RECOMENDADO DE 225 kVA.,
29. PARA UTILIZAÇÃO DE CARGAS SUPERIORES AS NÃO PREVISTAS E QUE INFLUENCIEM NA DEMANDA DA EDIFICAÇÃO, O PROJETISTA DEVERÁ SER COMUNICADO PREVIAMENTE.,
30. CONFORTO LUX DE TERRA O MENOR POSSÍVEL EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO.

REVISÕES			
Versão	ALTERAÇÕES	AUTORIA	DATA

REPRESENTANTE LEGAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA
CAMPUS LESTE
Campus Leste, Avenida Francisco Mota, 572
Bairro Pres. Costa e Silva, Mossoró/RN, CEP: 59.625-900

CLIENTE:	FASE:
	PROJETO EXECUTIVO
AUTORIA:	ENGENHEIRO ELETRICISTA
JORGE RICARDO DE ALBUQUERQUE BARBOSA	CREA CE-060620/D
ENDEREÇO:	
AV. JORGE COELHO DE ANDRADE, PRES. COSTA E SILVA, MOSSORÓ/RN.	
CONTEÚDO:	
DIAGRAMAS UNIFILARES, QUADRO DE TENSÃO E DEMANDA	
PRANCHA: 06 / 08	ESCALA:
INDICADA	RICARDO
ARQUIVO:	DATA: ABRIL/2022
MDS-GTES-ELE-EXE-CP-ROS.DWG	

A reprodução parcial ou integral, modificações neste projeto e a sua utilização em obras, mesmo que diversa daquela, cujo fim se destinam, sem autorização dos responsáveis, só será permitida mediante prévia e por escrito. Violação do direito autoral (Lei nº 9.610/98).