



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

EMITIDO EM 28/07/2025 13:45



RELATÓRIO DOS MATERIAIS A SEREM LICITADOS

Licitação: 23091.000116/2025-50 - PR 90108/2025 - UFERSA

Gestora: 1100 - UFERSA

Assunto: PCA 2025 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS - PREGÃO Nº.: 90108/2025

Tipo: MATERIAIS

Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANÁLISE - SETOR COMPRAS

LISTA DOS MATERIAIS

Item	Especificação do Material	Unid.	Quant. Interna	Quant. Externa	Quant. Total
------	---------------------------	-------	----------------	----------------	--------------

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

1 5212000000318 AR CONDICIONADO - 12.000 BTU – SPLIT HI-WALL INVERTER UNIDADE 59 82 141

Características Gerais: Aparelho condicionador de ar com capacidade de refrigeração de 12.000 Btu/h; tipo SPLIT HI-WALL; tecnologia INVERTER; ciclo frio ou frio/quente; alimentação elétrica monofásica de 220 V, 60 Hz; Classificação Energética INMETRO: A; fluido refrigerante R410A ou R-32; serpentina de cobre; suportes de fixação para a evaporadora; unidade evaporadora com filtro de ar lavável; condensadora com insuflação de ar horizontal ou vertical; controle remoto sem fio com pilhas ou baterias inclusas. Garantia de, no mínimo, 1 (um) ano pelo fornecedor contra defeitos de fabricação a partir do recebimento do produto. Código 618525.

Quant. Int.

153033 - UFERSA 59

Quant. Ext.

154838 - INST FED RN / CAMPUS CEARÁ-MIRIM 2

158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO 10

160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL 10

154840 - INST FED RN / CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI 6

158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 44

152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 10

2 5212000000319 AR CONDICIONADO - 18.000 BTU – SPLIT HI-WALL INVERTER UNIDADE 37 126 163

Características Gerais: Aparelho condicionador de ar com capacidade de refrigeração de 18.000 Btu/h; tipo SPLIT HI-WALL; tecnologia INVERTER; ciclo frio ou frio/quente; alimentação elétrica monofásica de 220 V, 60 Hz; Classificação Energética INMETRO: A; fluido refrigerante R410A ou R-32; serpentina de cobre; suportes de fixação para a evaporadora; unidade evaporadora com filtro de ar lavável; condensadora com insuflação de ar horizontal ou vertical; controle remoto sem fio com pilhas ou baterias inclusas. Garantia de, no mínimo, 1 (um) ano pelo fornecedor contra defeitos de fabricação a partir do recebimento do produto. Código: 618527

Quant. Int.

153033 - UFERSA 37

Quant. Ext.

154838 - INST FED RN / CAMPUS CEARÁ-MIRIM 2

158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO 10

160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL 10

154840 - INST FED RN / CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI 6

158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 88

152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 10

3 5212000000325 AR CONDICIONADO - 24.000 BTU – SPLIT CASSETE INVERTER UNIDADE 8 8 16

Características Gerais: Aparelho condicionador de ar com capacidade de refrigeração de 24.000 Btu/h; tipo SPLIT CASSETE; tecnologia INVERTER; ciclo frio ou frio/quente; alimentação elétrica monofásica de 220 V, 60 Hz; Classificação Energética INMETRO: A; fluido refrigerante R410A ou R-32; serpentina de cobre; suportes de fixação para a evaporadora; unidade evaporadora com filtro de ar lavável; condensadora com insuflação de ar horizontal ou vertical; controle remoto sem fio com pilhas ou baterias inclusas. Garantia de, no mínimo, 1 (um) ano pelo fornecedor contra defeitos de fabricação a partir do recebimento do produto. Código 239607

Quant. Int.

153033 - UFERSA

8

Quant. Ext.

154838 - INST FED RN / CAMPUS CEARÁ-MIRIM

2

160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL

1

152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ

5

4 5212000000320 AR CONDICIONADO - 24.000 BTU – SPLIT HI-WALL INVERTER UNIDADE 38 60 98

Características Gerais: Aparelho condicionador de ar com capacidade de refrigeração de 24.000 Btu/h; tipo SPLIT HI-WALL; tecnologia INVERTER; ciclo frio ou frio/quente; alimentação elétrica monofásica de 220 V, 60 Hz; Classificação Energética INMETRO: A; fluido refrigerante R410A ou R-32; serpentina de cobre; suportes de fixação para a evaporadora; unidade evaporadora com filtro de ar lavável; condensadora com insuflação de ar horizontal ou vertical; controle remoto sem fio com pilhas ou baterias inclusas. Garantia de, no mínimo, 1 (um) ano pelo fornecedor contra defeitos de fabricação a partir do recebimento do produto. Código 619109

Quant. Int.

153033 - UFERSA

38

Quant. Ext.

154838 - INST FED RN / CAMPUS CEARÁ-MIRIM

1

158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO

12

160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL

5

154840 - INST FED RN / CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI

6

158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

31

152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ

5

5 5212000000329 AR CONDICIONADO - 240.000 BTU OU 20 TR – SPLITÃO UNIDADE 13 0 13

Características Gerais: Aparelho condicionador de ar com capacidade de refrigeração de 240.000 Btu/h; tipo SPLITÃO; tecnologia CONVENCIONAL; ciclo frio ou frio/quente; alimentação elétrica trifásica 380 V. Classificação Energética INMETRO: B ou superior; fluido refrigerante R410A; serpentina de cobre; condensadora com insuflação de ar horizontal ou vertical; controle remoto sem fio com pilhas ou baterias inclusas. Garantia de, no mínimo, 1 (um) ano pelo fornecedor contra defeitos de fabricação a partir do recebimento do produto.

Quant. Int.

153033 - UFERSA

13

6 5212000000321 AR CONDICIONADO - 30.000 BTU – SPLIT HI-WALL INVERTER UNIDADE 38 52 90

Características Gerais: Aparelho condicionador de ar com capacidade de refrigeração de 30.000 Btu/h; tipo SPLIT HI-WALL; tecnologia INVERTER; ciclo frio ou frio/quente; alimentação elétrica monofásica de 220 V, 60 Hz; Classificação Energética INMETRO: A; fluido refrigerante R410A ou R-32; serpentina de cobre; suportes de fixação para a evaporadora; unidade evaporadora com filtro de ar lavável; condensadora com insuflação de ar horizontal ou vertical; controle remoto sem fio com pilhas ou baterias inclusas. Garantia de, no mínimo, 1 (um) ano pelo fornecedor contra defeitos de fabricação a partir do recebimento do produto. Código: 618526

Quant. Int.

153033 - UFERSA

38

Quant. Ext.

158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO

4

160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL

10

154840 - INST FED RN / CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI

10

158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

25

152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ

3

7 5212000000326 AR CONDICIONADO - 36.000 BTU – SPLIT CASSETE INVERTER UNIDADE 11 14 25

Características Gerais: Aparelho condicionador de ar com capacidade de refrigeração de 36.000 Btu/h; tipo SPLIT CASSETE; tecnologia INVERTER; ciclo frio ou frio/quente; alimentação elétrica monofásica de 220 V OU trifásica 380 V. Classificação Energética INMETRO: B ou superior; fluido refrigerante R410A ou R-32; serpentina de cobre; suportes de fixação para a evaporadora; unidade evaporadora com filtro de ar lavável; condensadora com insuflação de ar horizontal ou vertical; controle remoto sem fio com pilhas ou baterias inclusas. Garantia de, no mínimo, 1 (um) ano pelo fornecedor contra defeitos de fabricação a partir do recebimento do produto. Código: 458221

Quant. Int.

153033 - UFERSA

11

Quant. Ext.

154838 - INST FED RN / CAMPUS CEARÁ-MIRIM

1

158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

10

152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ

3

8 5212000000322 AR CONDICIONADO - 36.000 BTU – SPLIT PISO TETO INVERTER UNIDADE 85 36 121

Características Gerais: Aparelho condicionador de ar com capacidade de refrigeração de 36.000 Btu/h; tipo SPLIT PISO TETO; tecnologia INVERTER; ciclo frio ou frio/quente; alimentação elétrica monofásica de 220 V OU trifásica 380 V. Classificação Energética INMETRO: B ou superior; fluido refrigerante R410A ou R-32; serpentina de cobre; suportes de fixação para a evaporadora; unidade evaporadora com filtro de ar lavável; condensadora com insuflação de ar horizontal ou vertical; controle remoto sem fio com pilhas ou baterias inclusas. Garantia de, no mínimo, 1 (um) ano pelo fornecedor contra defeitos de fabricação a partir do recebimento do produto. Código: 621107.

Quant. Int.

153033 - UFERSA 85

Quant. Ext.

154838 - INST FED RN / CAMPUS CEARÁ-MIRIM 2

158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO 12

160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL 5

154840 - INST FED RN / CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI 12

158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 2

152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 3

9 5212000000327 AR CONDICIONADO - 48.000 BTU – SPLIT CASSETE INVERTER UNIDADE 6 19 25

Características Gerais: Aparelho condicionador de ar com capacidade de refrigeração de 48.000 Btu/h; tipo SPLIT CASSETE; tecnologia INVERTER; ciclo frio ou frio/quente; alimentação elétrica monofásica de 220 V OU trifásica 380 V. Classificação Energética INMETRO: B ou superior; fluido refrigerante R410A ou R-32; serpentina de cobre; suportes de fixação para a evaporadora; unidade evaporadora com filtro de ar lavável; condensadora com insuflação de ar horizontal ou vertical; controle remoto sem fio com pilhas ou baterias inclusas. Garantia de, no mínimo, 1 (um) ano pelo fornecedor contra defeitos de fabricação a partir do recebimento do produto. Código: 470880

Quant. Int.

153033 - UFERSA 6

Quant. Ext.

154838 - INST FED RN / CAMPUS CEARÁ-MIRIM 2

158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO 5

158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 10

152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 2

10 5212000000323 AR CONDICIONADO - 48.000 BTU – SPLIT PISO TETO INVERTER UNIDADE 7 39 46

Características Gerais: Aparelho condicionador de ar com capacidade de refrigeração de 48.000 Btu/h; tipo SPLIT PISO TETO; tecnologia INVERTER; ciclo frio ou frio/quente; alimentação elétrica monofásica de 220 V OU trifásica 380 V. Classificação Energética INMETRO: B ou superior; fluido refrigerante R410A ou R-32; serpentina de cobre; suportes de fixação para a evaporadora; unidade evaporadora com filtro de ar lavável; condensadora com insuflação de ar horizontal ou vertical; controle remoto sem fio com pilhas ou baterias inclusas. Garantia de, no mínimo, 1 (um) ano pelo fornecedor contra defeitos de fabricação a partir do recebimento do produto. Código: 612237

Quant. Int.

153033 - UFERSA 7

Quant. Ext.

154838 - INST FED RN / CAMPUS CEARÁ-MIRIM 1

158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO 20

160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL 2

154840 - INST FED RN / CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI 12

158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 2

152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 2

11 5212000000328 AR CONDICIONADO - 60.000 BTU – SPLIT CASSETE INVERTER UNIDADE 8 1 9

Características Gerais: Aparelho condicionador de ar com capacidade de refrigeração de 60.000 Btu/h; tipo SPLIT CASSETE; tecnologia INVERTER; ciclo frio ou frio/quente; alimentação elétrica monofásica de 220 V OU trifásica 380 V. Classificação Energética INMETRO: B ou superior; fluido refrigerante R410A ou R-32; serpentina de cobre; suportes de fixação para a evaporadora; unidade evaporadora com filtro de ar lavável; condensadora com insuflação de ar horizontal ou vertical; controle remoto sem fio com pilhas ou baterias inclusas. Garantia de, no mínimo, 1 (um) ano pelo fornecedor contra defeitos de fabricação a partir do recebimento do produto. Código: 239608

Quant. Int.

153033 - UFERSA 8

Quant. Ext.

154838 - INST FED RN / CAMPUS CEARÁ-MIRIM 1

12 5212000000324 AR CONDICIONADO - 60.000 BTU – SPLIT PISO TETO INVERTER UNIDADE 28 24 52

Características Gerais: Aparelho condicionador de ar com capacidade de refrigeração de 60.000 Btu/h; tipo SPLIT PISO TETO; tecnologia INVERTER; ciclo frio ou frio/quente; alimentação elétrica monofásica

de 220 V OU trifásica 380 V. Classificação Energética INMETRO: B ou superior; fluido refrigerante R410A ou R-32; serpentina de cobre; suportes de fixação para a evaporadora; unidade evaporadora com filtro de ar lavável; condensadora com insuflação de ar horizontal ou vertical; controle remoto sem fio com pilhas ou baterias inclusas. Garantia de, no mínimo, 1 (um) ano pelo fornecedor contra defeitos de fabricação a partir do recebimento do produto. Código: 612298

Quant. Int.

153033 - UFERSA

28

Quant. Ext.

160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL

4

154840 - INST FED RN / CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI

8

158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

12

13 5212000000317 AR CONDICIONADO - 9.000 BTU – SPLIT HI-WALL INVERTER UNIDADE 26 35 61

Características Gerais: Aparelho condicionador de ar com capacidade de refrigeração de 9.000 Btu/h; tipo SPLIT HI-WALL; tecnologia INVERTER; ciclo frio ou frio/quente; alimentação elétrica monofásica de 220 V, 60 Hz; Classificação Energética INMETRO: A; fluido refrigerante R410A ou R-32; serpentina de cobre; suportes de fixação para a evaporadora; unidade evaporadora com filtro de ar lavável; condensadora com insuflação de ar horizontal ou vertical; controle remoto sem fio com pilhas ou baterias inclusas. Garantia de, no mínimo, 1 (um) ano pelo fornecedor contra defeitos de fabricação a partir do recebimento do produto. CATMAT: 458219

Quant. Int.

153033 - UFERSA

26

Quant. Ext.

160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL

10

158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

22

152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ

3

14 5212000000268 ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ - 3,4 L UNIDADE 1 11 12

Características Gerais: Aspirador de água e pó - 1400w de potência, tensão alimentação 220v, com capacidade total de 10l e capacidade útil de 3,4l para líquidos e 7l para sólidos, com rodízio e alça ergonômica, bocal de sopro, bico canto e escova, bico múltiplo e extensores de bico. Semelhante ao modelo wap gtw10. CATMAT: 440202.

Quant. Int.

153033 - UFERSA

1

Quant. Ext.

154840 - INST FED RN / CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI

4

158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

7

15 5212000000265 CAFETEIRA ELÉTRICA EXPRESSO UNIDADE 1 15 16

1 Cafeteira Expresso Multibebidas. Características Gerais: - Máquina automática de bebidas quentes, "ao toque de um botão" - Compacta, tradicional, bonita e eficiente - Uma solução completa de máquina e bebidas quentes - Vários tipos de bebidas quentes: café expresso, café filtrado, cappuccino, chocolate quente, café com leite, leite e chá. - Reservatório de água 1,2 litros - Compartimento para descarte de cápsulas até 13 unidades Pressão: 15 bar. Tipo de café: Cápsula. Consumo de energia (kW/h): 13. Capacidade do reservatório de água (L): 1,2. Potência (W): 110V 1050W / 220V 870W. Tipo de Tomada: 10A (4mm). Tipo de Plugue: 3 Pinos. Garantia: 12 meses. CATMAT: 434113.

Quant. Int.

153033 - UFERSA

1

Quant. Ext.

154838 - INST FED RN / CAMPUS CEARÁ-MIRIM

3

158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO

3

160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL

2

154840 - INST FED RN / CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI

4

152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ

3

16 5212000000228 ESTERILIZADOR DE AR UNIDADE 1 6 7

Características Gerais: - Esterilizador de ar; Elimina bactérias, fungos e ácaros; Sem emissão de ruído ou odores; Não altera umidade e temperatura do ambiente; Indicado para área de até 60m²; Bivolt(110v e 220v); Baixo consumo de energia; Garantia mínima de 12(doze) meses. Modelo de Referência: Sterilair STR-4 ou similar. CATMAT: 194460.

Quant. Int.

153033 - UFERSA

1

Quant. Ext.

154838 - INST FED RN / CAMPUS CEARÁ-MIRIM

2

154840 - INST FED RN / CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI

4

17 5212000000097 FOGÃO GÁS UNID 1 22 23

Acendimento manual, luz no forno, tampa de vidro, puxador em aço, 04 queimadores. Fogão em aço.

Quant. Int.

153033 - UFERSA

1

Quant. Ext.

154838 - INST FED RN / CAMPUS CEARÁ-MIRIM	2
158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO	2
154840 - INST FED RN / CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI	4
158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN	10
158373 - INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA	2
152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ	2

18 5212000000331 FORNO MICROONDAS 32LT	UNIDADE	6	54	60
MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE APROXIMADA: 32 L; POTÊNCIA: 900 WATT; VOLTAGEM: 220 V; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALARME SONORO; INSTALAÇÃO: BANCADA; FREQUÊNCIA: 60HZ; PAINEL DIGITAL; CERTIFICADO HOMOLOGADO PELO INMETRO. CATMAT: 473582				
Quant. Int.				
153033 - UFERSA				6
Quant. Ext.				
154838 - INST FED RN / CAMPUS CEARÁ-MIRIM				3
158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO				6
152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM				2
160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL				5
154840 - INST FED RN / CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI				10
158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN				23
158373 - INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA				3
152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ				2

19 521200000763 FREEZER HORIZONTAL	UNIDADE	2	19	21
Características Gerais: Freezer Horizontal 470-500 L; 02 Tampas; Rodízios; Puxadores ergonômicos; Dreno de degelo; Fechadura; Voltagem: 220; Garantia de 1 ano. CATMAT: 445210				
Quant. Int.				
153033 - UFERSA				2
Quant. Ext.				
154838 - INST FED RN / CAMPUS CEARÁ-MIRIM				2
152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM				2
160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL				2
154840 - INST FED RN / CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI				6
158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN				5
152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ				2

20 5212000000251 GELAGUA DE MESA	UNIDADE	4	32	36
Gelagua tipo: de mesa; Cor: Branca; Tensão 220V ou bivolt automático; Suporta galões de até 20 litros; Resfriamento: 2,5L/h ou mais; Reservatório: 2L ou mais; Torneiras: 02 (duas opções de temperatura - Gelada e Natural), com Furador de Galão. CATMAT: 463069				
Quant. Int.				
153033 - UFERSA				4
Quant. Ext.				
154838 - INST FED RN / CAMPUS CEARÁ-MIRIM				2
152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM				2
160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL				2
154840 - INST FED RN / CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI				4
158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN				20
152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ				2

21 521200000060 REFRIGERADOR DOMÉSTICO - (GELADEIRA) DUPLEX	UNIDADE	5	19	24
Características Gerais: Refrigerador Doméstico; Geladeira tipo duplex com tecnologia frost free; 2 portas; Cor branca; Capacidade mínima de armazenamento total: 400 litros (somando capacidades da geladeira e do freezer); Voltagem bivolt 110/220 V ou 220v; Eficiência energética: A; Controle de temperatura; Prateleiras removíveis; Pés niveladores; Com avaliação do INMETRO e manual de instruções em português. Garantia: 12 meses; CATMAT: 222827.				
Quant. Int.				
153033 - UFERSA				5
Quant. Ext.				
154838 - INST FED RN / CAMPUS CEARÁ-MIRIM				2
158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO				4
152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM				2
160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL				2
154840 - INST FED RN / CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI				4
158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN				3
152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ				2

22 5212000000246 REFRIGERADOR EXPOSITOR – PORTA DE VIDRO - 360 LITROS	UNIDADE	1	10	11
--	---------	---	----	----

Características Gerais: Refrigerador Expositor; Degelo automático; porta de vidro duplo; Iluminação fluorescente (interna e externa) com interruptor; Testeira iluminada e personalizável; puxador ergonômico; fechamento automático, trava de carga e fechadura na porta; rodas para locomoção; isolamento térmico de poliuretano; condensador estático (baixo ruído); quatro prateleiras removíveis e reguláveis; possui capacidade aproximada para 300 latas ou 120 garrafas PET de 600ml ou 60 garrafas PET de 2 litros; Prateleiras: 4 níveis, aramadas, reguláveis; refrigeração ar forçado com placa fria; categoria Climática 7; degelo Automático; termostato Eletromecânico; Tensão Nominal 220-240 V; frequência 60 HZ; potência 245 W; corrente Nominal 1,70 A; consumo de Energia 2,6 Kw.h/24 h; temperatura de funcionamento que tenha a escala 0º a +10º C; certificados pelo Inmetro e com 1 ano de Garantia. Similar ao modelo/marca LG-360/Brascol. CATMAT: 232283.

Quant. Int.

153033 - UFERSA

1

Quant. Ext.

154838 - INST FED RN / CAMPUS CEARÁ-MIRIM

1

152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM

2

160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL

1

154840 - INST FED RN / CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI

6

23 521200000180 REFRIGERADOR FROST FREE - 352 L

UNIDADE

3

24

27

Características Gerais: Refrigerador frost free; Duas portas; Dimensões aproximadas (L x A x P): 61,9 x 175,8 x 69 cm; Capacidade total de armazenamento: 352 L; Voltagem de 220 v; Capacidade de armazenamento no freezer: aproximadamente 80 litros; Prateleiras removíveis; Compartimento extra frio; Recipiente para guardar gelo; Porta ovos; Porta latas; Pés niveladores; Display eletrônico; Controle de temperatura; Garantia: 12 meses; Qualificação de consumo: Eficiência Energética A; Possui manual de instruções em português; Similar ao modelo BRM39EB, da marca Brastemp. CATMAT: 6165.

Quant. Int.

153033 - UFERSA

3

Quant. Ext.

154838 - INST FED RN / CAMPUS CEARÁ-MIRIM

2

152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM

3

160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL

2

154840 - INST FED RN / CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI

10

158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

5

152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ

2

24 523400000269 VENTILADOR DE PAREDE - BAIXO RUÍDO

UNIDADE

130

67

197

CARACTERÍSTICAS GERAIS: Ventilador de parede com regulagem de velocidade, base para parede e baixo ruído. Local para Montagem: parede. Composição da grade: polipropileno. Material das pás: Polipropileno. Potência: no mínimo 126 W. Voltagem: 220 V. Quantidade de Pás: no mínimo 06. Quantidade de Velocidades: no mínimo 03. Inclinações Verticais: no mínimo 04. Diâmetro da Grade: no mínimo 47 cm. Classificação: INMETRO. Selo Procel: A. Garantia: 12 meses a contar a partir da data da entrega. Similar ao modelo Ventilador Xtreme Force Breeze Parede 50 cm VB51 - 220 V, da marca Arno.

Quant. Int.

153033 - UFERSA

130

Quant. Ext.

160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL

10

154840 - INST FED RN / CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI

12

158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

20

158373 - INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA

15

152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ

10